Odpověď na dotaz k podlimitní veřejné zakázce č. VZNL/02/2015 „Stavební úpravy objektu č. p. 954 v Liberci, ul. Klášterní“

V Souhrnné technické zprávě část B.2.2. b) str. 3 architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení se uvádí, cituji: *“Nové výplně otvorů budou v úrovni 1. PP, 2. NP a 3. NP a budou provedena plastová z vícekomorových profilů, členění oken a barevné řešení bude v maximální možné míře zachovávat stávající okna (bílý plast).“*

K tomuto bodu byl dne 28. května 2015 vznesen dotaz:

Ve výpisu prvků se uvádí plastová okna sedmikomorový profil, v technické zprávě se pak uvádí, že profil má být vícekomorový. Žádáme o informaci, jaké profily požadujete do nabídky ocenit.

Odpověď zadavatele:
Profil plastových oken může být jakýkoli vícekomorový, musí být dodrženo požadované U.

Za zadavatele:

Norbert Novotný
Vedoucí ref. MTZ, správy, údržby a ev. majetku
ZZS LK, p. o.

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Husova 976/37
460 01 Liberec 1

V Liberci dne 1. 6. 2015